



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5180DM0409

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Vertreiber <i>distributor</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllung bestehend aus Voranstrich und Kunststoffband
Modell <i>model</i>	ANTICORWrap 762-60 mit ANTICORWrap Primer 729
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20-01203 vom 18.08.2021 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 20-01203-KP04 vom 24.09.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 18.08.2031 / 25-0571-GNV

70028-04-A-DE

09.07.2026 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. T.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ANTICORWrap 762-60	Belastungsklasse: C 30 Normbezeichnung: Coating DIN EN 12068 - C 30 Umgebungstemperaturbereich: max. +30 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Kalt zu verarbeitendes Einbandsystem mit Primer ANITICOR Primer 729
Montage mit 4 Wicklungen, 75% Überlappung





DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-5180DM0409

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Distributor <i>Vertreiber</i>	ANTICOR Sp. z o.o. ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Corrosion protection coating consisting of primer and plastic tape
Model <i>Modell</i>	ANTICORWrap 762-60 mit ANTICORWrap Primer 729
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 20-01203 from 18.08.2021 (EBI) Laboratory control test: 20-01203-KP04 from 24.09.2025 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 18.08.2031 / 25-0571-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

09.07.2026 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

i.A. W. T.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
ANTICORWrap 762-60	Stress class: C 30 Designation according to standard: Coating DIN EN 12068 - C 30 Ambient temperature range: max. +30 °C	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Cold applied single tape with primer ANITICOR Primer 729
Installation with 4 layers, 75% overlap

